

Số: 824/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng nước thải xả vào
hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha Trang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 286/STNMT-CCBVMT ngày 21 tháng 03 năm 2014 và Ban quản lý Dự án cải thiện vệ sinh Môi trường thành phố Nha Trang tại công văn số 142/BQL-KT ngày 27/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy chuẩn chất lượng nước thải được phép đầu nối vào hệ thống thoát nước công cộng của thành phố Nha Trang (bao gồm 06 thông số có giới hạn theo bảng sau):

STT	Thông số	Nồng độ (mg/l)
1.	COD	270
2.	BOD ₅	150
3.	TSS	160
4.	N tổng	30
5.	Amoni (NH ₄ -N)	23
6.	P tổng	7

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên- Môi trường căn cứ quy chuẩn trên làm cơ sở xác nhận chất lượng nước thải của các đối tượng khi thực hiện đầu nối vào hệ thống thoát nước công cộng của thành phố Nha Trang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; Giám đốc Ban Quản lý Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Xây dựng;
- Sở KH-CN;
- Lưu: VT, HgP, HB, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Vinh